

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 Oddział Laboratoryjny Laboratorium Badania Wody i Żywności 87-800 Włocławek, ul. Płocka 45 tel. /fax. /54/ 413 71 92 do 95      e-mail: lwz@pssewloclawek.pl      www.pssewloclawek.pl	
INTERPRETACJA WYNIKÓW DO SPRAWOZDANIA Nr L.WŻ/W – 632 – S/478/17 Z BADANIA WODY	Strona/stron 1/1

Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, 87-890 Lubraniec, ul. Słowackiego 22

Miejsce pobrania próbki: Zgłowiączka 28 - Szkoła Podstawowa – punkt czerpalny zimnej wody w łazience

Kod próbki: S/478

### W ZAKRESIE ~~BADAŃ BAKTERIOLOGICZNYCH\*~~, BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH\*

*W zakresie badanych parametrów jakość wody odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.*

24. 05. 2017

Data

Kierownik  
 Laboratorium  
 Badania Wody i Żywności  
 PSSE w: Włocławku

*Krzysztof Nowak*

Podpis

Uwagi:

Interpretacje zamieszczone w niniejszym sprawozdaniu nie są objęte akredytacją.

\* Niepotrzebne skreślić

Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, 87-890 Lubraniec, ul. Słowackiego 22  
 Próbką pobrana przez pracownika PSSE: Dorota Michałowska, Agata Karpińska/zleceniodawcę\* w dniu 16.05.2017 r.  
 Obiekt badania: woda przeznaczona do spożycia  
 Miejsce pobrania próbki: Zgłowiączka 28 - Szkoła Podstawowa – punkt czerpalny zimnej wody w łazience  
 Data przyjęcia próbki do badań: 16.05.2017 r. Data rozpoczęcia /zakończenia badań: 16.05.2017 r./ 19.05.2017 r.  
 Stan próbki przyjętej do badań: bez zastrzeżeń

Lp.	Parametr	Norma/Procedura badawcza	Jednostka	Wynik badania**	Najwyższe dopuszczalne stężenie***
1.	Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm	643 ± 10	2500
2.	Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 +Ap1:2015-06 pkt 7	mg/l	5,0 ± 0,5	akceptowalna
3.	Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	< 0,20	1
4.	<sup>N</sup> Zapach	PB-19/L.WŻ wydanie 1 z dnia 22.10.2014 r.	-	akceptowalny	akceptowalny
5.	<sup>N</sup> Smak	PB-19/L.WŻ wydanie 1 z dnia 22.10.2014 r.	-	akceptowalny	akceptowalny
6.	pH	PN-EN ISO 10523:2012	pH	7,3 ± 0,1	6,5 – 9,5
7.	Stężenie jonu amonowego	PN-EN ISO 7150-1:2002	mg/l	< 0,05	0,50
8.	-	-	-	-	-
9.	-	-	-	-	-
10.	-	-	-	-	-
11.	-	-	-	-	-
12.	-	-	-	-	-
13.	-	-	-	-	-
14.	-	-	-	-	-
15.	-	-	-	-	-
16.	-	-	-	-	-
17.	-	-	-	-	-
18.	-	-	-	-	-
19.	-	-	-	-	-
20.	-	-	-	-	-
21.	-	-	-	-	-
22.	-	-	-	-	-
23.	-	-	-	-	-
24.	-	-	-	-	-

Objaśnienia: \* - niepotrzebne skreślić  
 \*\* - wyniki badania dla parametrów z aktualnego zakresu akredytacji zawierają niepewność rozszerzoną określoną dla poziomu ufności p = 95% i współczynnika rozszerzenia k = 2  
 \*\*\* - określone w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1989)  
 \*\*\*\*- norma wycofana bez zastąpienia

Sprawozdanie sporządził:  
 Karolina Ogóldzińska – stażysta

Sprawozdanie autoryzował:  
 Badania Wody i Żywności  
 PSSE we Włocławku

*Ogóldzińska*  
 Data i podpis

*Kazimierz Stawicki*  
 Data i podpis

24.05.2017

24.05.2017

- Informacje:
- Laboratorium ponosi odpowiedzialność/ nie ponosi odpowiedzialności\* za pobranie próbki.
  - Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbki pobranej w dniu określonym w sprawozdaniu.
  - Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
  - Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone symbolem „N”.
  - Niepewność uwzględnia etap pobierania i transportu próbki.

\* KONIEC SPRAWOZDANIA \*

L/IQ-02/L.WŻ/01/06 z dnia 10.05.16



AB 600

**CERTYFIKAT AKREDYTACJI ODDZIAŁU LABORATORYJNEGO**  
**Dziedziny badań:**

- badania chemiczne wody, wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza i żywności,
- badania dotyczące inżynierii środowiska - hałas w środowisku pracy, oświetlenie i mikroklimat,
- badania mikrobiologiczne materiałów biologicznych, wody, wody do spożycia przez ludzi i żywności,
- badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i powietrza,
- pobieranie próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i powietrza.

Szczegółowy zakres akredytowanych badań zawarty jest w zakresie akredytacji Nr AB 600, wydanie 16 z dnia 27 lutego 2017 r.