



SPRAWOZDANIE Nr L.WŻ/W-632 - S/509/18 Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY	Strona/stron 1/1
---	---------------------

Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu
 ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec

Próbka pobrana przez pracownika PSSE: Urszula Żywiczka, Sylwia Lewandowska/ zleceniodawcę**** w dniu: 21.05.2018r.

Objekt badania: woda przeznaczona do spożycia

Miejsce pobrania próbki: Krowice 36 – Dom P. [redacted] – kran na zewnątrz

Data przyjęcia próbki do badań: 21.05.2018 r. Data rozpoczęcia/ zakończenia badań: 21.05.2018 r./ 24.05.2018 r.

Stan próbki przyjętej do badań: bez zastrzeżeń

Lp.	Parametr	Norma/ Procedura badawcza	Wynik badania** [jtk]*	Najwyższa dopuszczalna wartość parametru ***
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C po 72 h	PN-EN ISO 6222: 2004	Bez nieprawidłowych zmian 13 jtk/1 ml [8, 22]	Bez nieprawidłowych zmian
2.	Obecność i liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04	0 jtk/100 ml	0
3.	Obecność i liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04	0 jtk/100 ml	0
4.	Obecność i liczba enterokoków	PN-EN ISO 7899-2: 2004	0 jtk/100 ml	0
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-

Objaśnienia: * - jednostki tworzące kolonie

** - wyniki badania z aktualnego zakresu akredytacji zawierają niepewność:

dla wartości ≤ 20 jtk granice przedziału ufności zgodnie z PKN-ISO/TS 19036: 2011, dla wartości od > 20 do ≤ 300 jtk (metoda płytkowa) i wartości od > 20 do ≤ 100 jtk (metoda filtracji membranowej) niepewność rozszerzona określona dla poziomu ufności $p=95\%$ i współczynnika rozszerzenia $k=2$ obliczona zgodnie z PKN-ISO/TS 19036: 2011

*** - określone w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

**** - niepotrzebne skreślić

Sprawozdanie sporządził:

Młodszy Asystent
 Laboratorium Badania Wody i Żywności
 PSSE we Włocławku

Urszula Żywiczka

29.05.2018 Data i podpis

Sprawozdanie autoryzował:

Młodszy Asystent
 Laboratorium Badania Wody i Żywności
 PSSE we Włocławku

29.05.2018 Data i podpis Urszula Żywiczka

Informacje:

1. Laboratorium ponosi odpowiedzialność/ nie ponosi odpowiedzialności**** za pobranie próbki.
2. Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbki pobranej w dniu określonym w sprawozdaniu.
3. Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
4. Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone symbolem „N”.
5. Niepewność uwzględnia etap pobierania i transportu próbki.

* KONIEC SPRAWOZDANIA *

L/IQ-02/L.WŻ/02/09 z dnia 29.01.18