

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku
 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16
 Oddział Laboratoryjny
 Laboratorium Badania Wody i Żywności
 87-800 Włocławek, ul. Płocka 45 tel. /fax. /54/ 413 71 92 do 95
 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl www.pssewloclawek.pl



AB 600

SPRAWOZDANIE Nr L.WŻ/W – 632 - S/1354/18 Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY	Strona/stron 1/1
--	---------------------

Zleceniodawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu, ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec
 Próbką pobrana przez pracownika PSSE: Dorota Michałowska, Agata Karpińska/ zleceniodawcę**** w dniu: 10.12.2018r.
 Obiekt badania: woda przeznaczona do spożycia
 Miejsce pobrania próbki: Zgłowiączka 28 – S.P. – punkt czerpalny zimnej wody w łazience
 Data przyjęcia próbki do badań: 10.12.2018 r. Data rozpoczęcia/ zakończenia badań: 10.12.2018 r./ 13.12.2018 r.
 Stan próbki przyjętej do badań: bez zastrzeżeń

Lp.	Parametr	Norma/ Procedura badawcza	Wynik badania** [jtk]*	Najwyższa dopuszczalna wartość parametru ***
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C po 72 h	PN-EN ISO 6222: 2004	Bez nieprawidłowych zmian 22 jtk/ 1 ml [14, 35]	Bez nieprawidłowych zmian
2.	Obecność i liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04	0 jtk/100 ml	0
3.	Obecność i liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04	0 jtk/100 ml	0
4.	Obecność i liczba enterokoków	PN-EN ISO 7899-2: 2004	0 jtk/100 ml	0
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-

Objaśnienia: * - jednostki tworzące kolonie
 ** - wyniki badania z aktualnego zakresu akredytacji zawierają niepewność:
 dla wartości ≤ 20 jtk granice przedziału ufności zgodnie z PKN-ISO/TS 19036: 2011,
 dla wartości od > 20 do ≤ 300 jtk (metoda płytkowa) i wartości od > 20 do ≤ 100 jtk (metoda filtracji membranowej) niepewność rozszerzona określona dla poziomu ufności $p=95\%$ i współczynnika rozszerzenia $k=2$ obliczona zgodnie z PKN-ISO/TS 19036: 2011
 *** - określone w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)
 **** - niepotrzebne skreślić

Sprawozdanie sporządził:

Młodszy Asystent
 Laboratorium Badania Wody i Żywności
 PSSE we Włocławku
 Grażyna Komarowska

14. 12. 2018 i podpis

Sprawozdanie autoryzował:

Młodszy Asystent
 Laboratorium Badania Wody i Żywności
 PSSE we Włocławku
 Grażyna Komarowska

Data i podpis

14. 12. 2018

Informacje:

- Laboratorium ponosi odpowiedzialność/ nie ponosi odpowiedzialności**** za pobranie próbki.
- Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbki pobranej w dniu określonym w sprawozdaniu.
- Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone symbolem „N”.
- Niepewność uwzględnia etap pobierania i transportu próbki.

* KONIEC SPRAWOZDANIA *

L/ IQ-02/L.WŻ/02/09 z dnia 29.01.18