



AB 600

SPRAWOZDANIE Nr L.WŻ/W – 632 - S/1161/19 Z BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO WODY	Strona/stron 1/1
--	---------------------

Zlecieniodawca: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. z siedzibą w Lubrańcu
 ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec

Obiekt badania: woda przeznaczona do spożycia

Miejsce pobrania próbki: SP ZOZ, Lubraniec, Plac dr Mariana Szulca 1 – kran w łazience przy recepcji

Próbka pobrana przez: pracownika PSSE: Dorota Michałowska zgodnie z PN-EN ISO 19458:2007****/zlecieniodawcę****
 w dniu: 03.09.2019r.

Data przyjęcia próbki do badań: 03.09.2019 r. Data rozpoczęcia/ zakończenia badań: 03.09.2019 r./ 06.09.2019 r.

Stan próbki przyjętej do badań: bez zastrzeżeń

Lp.	Parametr	Norma/ Procedura badawcza	Wynik badania** [jtk]*	Najwyższa dopuszczalna wartość parametru ***
1.	Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C po 72 h	PN-EN ISO 6222: 2004	Bez nieprawidłowych zmian 2 jtk/1ml [1, 6]	Bez nieprawidłowych zmian
2.	Obecność i liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04	0 jtk/100 ml	0
3.	Obecność i liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1: 2014-12+A1:2017-04	0 jtk/100 ml	0
4.	Obecność i liczba enterokoków	PN-EN ISO 7899-2: 2004	0 jtk/100 ml	0
5.	-	-	-	-
6.	-	-	-	-

Objaśnienia: * - jednostki tworzące kolonie

** - wyniki badania z aktualnego zakresu akredytacji zawierają niepewność:

dla wartości ≤ 20 jtk granice przedziału ufności zgodnie z PKN-ISO/TS 19036: 2011,
 dla wartości od > 20 do ≤ 300 jtk (metoda płytkowa) i wartości od > 20 do ≤ 100 jtk (metoda filtracji membranowej) niepewność rozszerzona określona dla poziomu ufności $p=95\%$ i współczynnika rozszerzenia $k=2$ obliczona zgodnie z PKN-ISO/TS 19036: 2011

*** - określone w Rozp. Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294)

**** - niepotrzebne skreślić

Sprawozdanie sporządził:

Mariola Nowak – stażysta

Mariola Nowak

09.09.2019

Data i podpis

Sprawozdanie autoryzował:

Stażysta
 PSSE we Włocławku

09.09.2019

Sylvia Lewandowska

Data i podpis

Informacje:

- Laboratorium ponosi odpowiedzialność/ ~~nie ponosi odpowiedzialności~~**** za pobranie próbki.
- Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do próbki pobranej w dniu określonym w sprawozdaniu.
- Bez pisemnej zgody wykonawcy sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.
- Niniejsze sprawozdanie z badań zawiera wyniki badań objęte zakresem akredytacji oraz badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji zostały oznaczone symbolem „N”.
- Niepewność uwzględnia etap pobierania i transportu próbki.

* KONIEC SPRAWOZDANIA *

L/ IQ-02/L.WŻ/02/10 z dnia 13.12.18