



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
WE WŁOCŁAWKU

87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 16 tel. (54) 4116833
fax (54) 4116840 e-mail: psse.wloclawek@pis.gov.pl www.pssewloclawek.pl

N.HK-5211-3-3-10/20

Włocławek, 04.11.2020 r.

L.dz. 16976

DECYZJA NR 10165/20

Na podstawie art. 1 pkt 1, art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), § 20 ust. 1 pkt 10, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, 5, 8 i 9, § 26 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku

po zapoznaniu się z częściowymi sprawozdaniami nr 685/W/2020, 686/W/2020, 687/W/2020, 688/W/2020, 689/W/2020, 690/W/2020, 691/W/2020, 692/W/2020, 693/W/2020, 694/W/2020, 695/W/2020, z badań mikrobiologicznych próbek wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniu 02.11.2020 r. z wodociągu Żydowo gm. Lubraniec

stwierdza

warunkową przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

z wodociągu Żydowo

i nakazuje:

zarządzającemu tym wodociągiem

tj. Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu

ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu Żydowo, do jakości zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
2. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny odbiorców korzystających z wody z wodociągu Żydowo o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z tej wody.
3. Przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu we Włocławku plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Burmistrza Lubrańca.
4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych z wodociągu Żydowo pobranej w punktach zgodności, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie mikrobiologicznym tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 lp. 1 i 2 i część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
5. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Wodociąg Żydowo zaopatruje w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi ok.10351 osób – ok. 10250 osób - mieszkańców 51 miejscowości na terenie gminy Lubraniec: Rzadka Wola, Rzadka Wola-Parcele, Agnieszkowo, Annowo, Bielawy, Biernatki, Bodzanowo, Borek, Czajno, Dąbie Kujawskie, Dąbie Poduchowne, Dęby Janiszewskie, Dobierzyn, Florianowo, Gołębin, Gołębin-Parcele, Górniak, Janiszewo, Józefowo, Kazanie, Kłobia, Kłobia Nowa, Kolonia Łódź, Kolonia Piaski, Koniec, Korzeszynek, Krowice, Lubraniec, Lubraniec-Parcele, Lubrańczyk, Marysin, Miłżyn, Miłżynek, Ossowo, Rabinowo, Redecz Kalny, Redecz Wielki-Parcele, Redecz Wielki-Wieś, Sarnowo, Siarczyce, Siemnowek, Skaszyn, Smogorzewo, Stok, Sułkowo, Świątniki, Turowo, Wiktorowo, Wola Sosnowa, Zgłowiączka, Żydowo oraz ok. 101 osób - mieszkańców Otmianowa z gminy Boniewo.

UZASADNIENIE

W dniu 02.11.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Żydowo gm. Lubraniec pobrano do badań laboratoryjnych 11 próbek wody. Próbkę wody pobrano w punktach zgodności, tj. na stacji uzdatniania wody w Żydowie (woda surowa ze studni nr 1 i nr 2 oraz woda uzdatniona), z SPZOZ w Lubrańcu Plac dr Mariana Szulca 1 (kran w łazience przy recepcji), w Szkole Podstawowej w Lubrańcu ul. Nowa 6 (kran w kuchni), w Szkole Podstawowej w Zgłowiączce 28 (kran w łazience), w Szkole Podstawowej w Sarnowie (kran w kuchni), w Szkole Podstawowej w Kłobi 29 (kran w łazience), w (kran w kotłowni) oraz w budynku mieszkalnym w miejscowości Krowice 38 (kran na zewnątrz).

Obecność bakterii grupy coli stwierdzono w czterech pobranych próbkach wody: na stacji uzdatniania wody w Żydowie (woda uzdatniona) w liczbie 3 jtk/100ml, z SPZOZ w Lubrańcu Plac dr Mariana Szulca 1 w liczbie 4jtk/100ml, w Szkole Podstawowej w Lubrańcu ul. Nowa 6 w liczbie 7 jtk/100 ml, w Szkole Podstawowej w Sarnowie w liczbie 4 jtk/100ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk /100 ml wody. W pozostałych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli. W żadnej z próbek wody pobranej w dniu 02.11.2020r. z wodociągu Żydowo nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli ani enterokoków. Potwierdzają to cząstkowe sprawozdania z badań mikrobiologicznych wody z dnia 04.11.2020 r. nr 685/W/2020, 686/W/2020, 687/W/2020, 688/W/2020, 689/W/2020, 690/W/2020, 691/W/2020, 692/W/2020, 693/W/2020, 694W/2020, 695/W/2020, wykonane przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Toruńska146, 87-800 Włocławek, Dział Laboratoryjny SUW Zazamcze.

Jakość wody z wodociągu Żydowo gm. Lubraniec nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku oceniając ryzyko zdrowotne oraz uznając, że stwierdzona niezgodność jest nieistotna i nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów, przy jednoczesnym podjęciu działań naprawczych przez zarządzającego wodociągiem stwierdził, że woda z wodociągu Żydowo jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi.

Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych opisanych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294). Obecność bakterii grupy coli w wodzie z wodociągu, powinna generować działania zmierzające do znalezienia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań naprawczych, prowadzących do przywrócenia odpowiedniej jakości wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku w dniu 04.11.2020 r. wydał komunikat wprowadzający ograniczenia w korzystaniu z wody z wodociągu Żydowo. Woda jest warunkowo przydatna do spożycia po uprzednim przegotowaniu przez minimum 2 minuty

i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Przetworzenia wymaga też woda do przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów, mycia naczyń, kąpeli noworodków i niemowląt. Woda bez przetworzenia może być stosowana do codziennego mycia, prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Komunikat został przesłany Burmistrzowi Lubrańca oraz Wójtowi Gminy Boniewo w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z wody z wodociągu Żydowo gm. Lubraniec.

Ponadto zarządzający wodociągiem ma obowiązek przedstawić PPIS we Włocławku plan działań naprawczych, mających na celu przywrócenie należytej jakości wody, wraz z terminem ich realizacji, zaakceptowanym przez Burmistrza Lubrańca.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz stwierdzenie warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a. od wszczęcia postępowania administracyjnego i zapoznania się przez stronę z aktami sprawy przed wydaniem niniejszej decyzji.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4 za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku.
2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art. 130 § 1 k.p.a.)
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).
4. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy :
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.). W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji nie przysługuje prawo do odwołania się ani skargi do sądu administracyjnego.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
we Włocławku

Magdalena Fejdowska

Otrzymują: - za potwierdzeniem odbioru + pocztą elektroniczną

1. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lubrańcu
ul. Słowackiego 22, 87-890 Lubraniec
na adres: zuk_lubraniec7@wp.pl
2. Burmistrz Lubrańca
ul. Brzeska 49, 87-890 Lubraniec
na adres: urząd@lubraniec.pl
3. Wójt Gminy Boniewo
ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo
na adres: gmina.sekretariat@boniewo.pl

4. aa

Do wiadomości:

1. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 83-031 Bydgoszcz
na adres: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl
2. Starosta Włocławski, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek
na adres: starostwo@powiat.wloclawski.pl
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Planty 18, 87-800 Włocławek
na adres: wloclawek.piw@wp.pl
4. Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego we Włocławku
na adres: kryzys@powiat.wloclawski.pl
5. N.HŻ-HD wm.
AP.